

दिनांक 18.11.2017 जनपद सहारनपुर में क्षतिग्रस्त / क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तको की सूची
(क्षमता सहित)

क्र0स0	तहसील का नाम	11 के0वी0 फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता (केवीए)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर	सहजी	सहजी	63	
2	रामपुर	मदनुकी	मदनुकी	25	
3	रामपुर	खरेसाल	नुरखेडी	63	
4	हरोडा	सरबतपुर	बुढडा खेडा	25	
5	सदर	कैलाशपुर	कैलाशपुर	25	
6	बहेट	सतपुरा	फतेहपुर पेला	25	
7	बहेट	शाकुम्भरी देवी	शाकुम्भरी देवी माता का मन्दिर	25	
8	बहेट	सतपुरा	ऋषिकेश फर्म प्राइवेट लि0 सतपुरा	63	
9	रामपुर	बुढडा	दौलापडा	63	
10	बहेट	मनोहरपुर	मनोहरपुर	100	
11	बहेट	सतपुरा	फतेहपुर पेला	25	
12	देवबन्द	खेडा मुगल	सरकडी	63	
13	नकुड	दूधला	कलालटी	25	
14	नकुड	हाजीपुर	सावतर टाऊन	63	
15	नकुड	मानकमऊ	इगारी टाऊन	100	

Mwal
अधीक्षक क्षमतावृद्धि
नकुड विवरण बन्द
सहारनपुर